

入札公告等に関する質問書への回答

|   | 質問                                                                                                                   | 回答                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | 仕様書機器の型式品番等及びメーカー名教えてください。<br>1, 既設流水検知装置アラーム弁湿式100A（スプリンクラー設備）<br>2, 既設デジタル流量計（泡消火設備）<br>3, 既設予備電池8個（簡易自動消火設備）V、Ah？ | 既設機器型番およびメーカー名は以下のとおりです。<br>1, メーカー：ヤマトプロテック<br>型式：Y-NKV100 II<br>2, メーカー：荏原製作所<br>型式：FA2-50<br>3, メーカー：古川電池株式会社<br>型式：20-AA600<br>24V、600mAh |