

入札公告等に関する質問書への回答

	質問	回答
①	10・20型粉末ABC消火器の設置方法は（設置台及び格納箱）又は壁掛けのどちらでしょうか	設置台および格納箱です。
②	更新消火器及び既設処分消火器の仮置き場はございますか	少量および短期間の仮置きであれば対応可能です。
③	消火器搬入・搬出時に運搬車（2tトラック）を出入口に駐車可能でしょうか	正面玄関および時間外出入口付近には駐車できません。搬入搬出の際は地下1階サービスヤードをご利用ください（要事前申請）。
④	直近の消火器管理台帳及び配置図の提供は可能でしょうか	契約後に提供可能です。
⑤	更新消火器の製造番号等の管理台帳作成は必要でしょうか	必要です。